



Department of Facilities Management
45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850
Telephone 240-314-1090 Fax 301-279-3005

學校能源關機核查單 (暑假期間)

檢查員姓名:	學校:
日期:	時間:

請記住, 不要拔除電腦和電壓保護器的電源, MCPS 可能會在暑假期間更新您的電腦

狀態	已核
檢查恆溫器的溫度設置點: 冷氣最低只能設置在華氏 76 度	
單機自控的冷暖機的制暖功能已關閉	
百葉窗已經關合	
無人使用區的電燈都已關滅	
辦公室和教室裡的電腦都已關機(沒有亮綠燈) 例外: LAN 伺服器 and 餐廳使用的電腦不適用這一條規定	
其它所有非必需設備的電源都已切斷	
在沒有需要時, 關閉廚房所有的排風管和吊扇	
關掉家政學(Home Economics)課堂內的所有電器, 包括冰箱(離開前必須清理並騰空冰箱, 以避免食物變質引起的安全/健康危害)	
所有冰箱都已清理、斷電、冰箱門打開	
調整室外所有照明燈的定時設置, 確保它們在白天自動關滅	
檢查(並重新設置)所有安全照明燈和停車場照明燈的定時器	
檢查並報告有漏水現象或經常排水的用水裝置	
所有飲水機都已斷電(只保留一個)	
切斷所有不需要存儲記憶的電器電源	
所有動植物(包括魚缸)都被帶回家/帶離教室	
在學校各處增設回收廢紙的回收箱, 供清理儲物櫃和教室時使用	
所有大型垃圾箱的門都已關閉並且上鎖。用上鎖的重力栓固定大型垃圾箱的箱蓋	
根據需要提交 Maximo 工作單, 要求增加收廢紙的次數	
說明/觀察:	

通過內部郵件/傳真(301-279-3005)方式遞交填妥的表格, 贏取能源管理優秀獎(Great Energy Management Award)的積分