

## MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Expanding Opportunity and Unleashing Potential

DEPARTMENT OF FACILITIES MANAGEMENT

2022 년 6 월 15 일

### Gaithersburg Middle School

학부모, 후견인, 교직원 여러분께,  
학교에서 있었던 라돈 검사에 관한 정보를 제공하기 위해 이 편지를 보냅니다. 2016 년도 후반부터, Montgomery County Public Schools(MCPS)는 모든 학교의 라돈치를 검사하고 있습니다. 그 이후로, MCPS 는 학교에서의 라돈 수치가 미국환경보호국(United States Environment Protection Agency-EPA)의 권면 기준치인 공기 중 4.0pCi/L 이하를 계속 유지하도록 정기적으로 검사를 실시하고 있습니다. 학교에는 라돈 완하 장치이 작동되고 있으며 2년마다 정기적으로 재검사를 실시하고 있습니다. 라돈 수준이 증가하지 않은 시설은 5년마다 재검사를 실시합니다.

최근 검사결과에 따르면, 학교의 모든 교실, 방과 사무실의 라돈 수치는 EPA 권면 기준치인 4.0 pCi/L 보다 낮습니다. 위에서 설명드린 바와 같이 정기 검사가 예정되어 있습니다.

검사 결과 보고서의 전문은 MCPS 라돈 검사 완화 프로그램 웹사이트에서 보실 수 있습니다.

<https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/maintenance/services/radon.aspx>

MCPS 의 환경 안전과 실내 공기를 관리하는 MCPS Environmental Services and Indoor Air Quality Unit 가 함께 보낸 라돈 검사, 완화, 방지에 관한 자료를 함께 보냅니다. MCPS 라돈 검사에 관한 질문은 Division of Sustainability and Compliance, environmental specialist 인 Mr. Brian T. Croyle 씨에게 전화: 240-740-2520 또는 이메일([Brian\\_T\\_Croyle@mcpsmd.org](mailto:Brian_T_Croyle@mcpsmd.org))로 문의하십시오.

감사를 드리며,



Lynne M. Zárate,  
Director  
Division of Sustainability and Compliance

LZ:cbp

첨부(Attachments)